


RZUT PARTERU



OZNACZENIA:

- 11-600-0,4 - grzejnik stalowy jednopłytkowy, podłączenie boczne
- 10-600-0,4 - grzejnik stalowy jednopłytkowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
- 20-600-0,4 - grzejnik stalowy dwupłytkowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
- 30-600-0,4 - grzejnik stalowy trzy płytkowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
- 10-600-0,4 oc. - grzejnik stalowy jednopłytkowy w wersji higienicznej, ocynkowany, podłączenie boczne
- V10-600-0,4 - grzejnik stalowy jednopłytkowy w wersji higienicznej, podłączenie dolne

UWAGI:

1. Instalację c.o. należy wykonać z rur systemowych wykonanych ze stali węglowej w wykonaniu cynkowanym galwanicznie łączonych za pomocą złączek zaciskowych.

Temat projektu:	BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ ORAZ WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. WYZWOLENIA 10 W SKRZYSZOWIE					
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI					
Temat rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA					
Branża:	IS - INSTALACJE SANITARNE				Faza:	PB
Zespół projektowy:	mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI	Nr upr.	1768/98		Data:	04/2019r.
					Skala:	1:100
		mgr inż. Andrzej BĄCZKOWICZ	Nr upr.	217/92		Nr rysunku:
<div>„PROEKO” Wojciech BREWCZYŃSKI</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214</div>						