



UWAGI !

1. Instalację c.o. należy wykonać z rur systemowych wykonanych ze stali węglowej w wykonaniu cynkowanym galwanicznie łączonych za pomocą złączek zaciskowych

LEGENDA

- zasilanie i powrót c.o.
- H20-60-1,4 — grzejnik stalowy, płytowy c.o. z wkładką zaworową zasilanie dolne
- H22-60-1,0oc — grzejnik stalowy, płytowy c.o. z wkładką zaworową, zasilanie dolne, ocynkowany

Inwestor	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami		
Temat	Projekt budowlany termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia		
Adres	ul. Leszka 10 w Wodzisławiu Śl.		
Rysunek	Rzut I piętra - instalacja c.o		data 09.2017
Opracował	mgr inż. Barbara Chowaniec upr bud nr 571/90 w specjalności instalacje sanitarne		skala 1:100
Sprawdził			Rys. Nr 2