



- UWAGA !**
- 1.Drzwiczki punktów gazowych pomiarowych należy zabudować w takiej kolejności, aby ułatwić odczyty z gazomierzy oraz ewentualne prace konserwatorskie użytkowników
 - 2. Drzwiczki punktów pomiarowych muszą być niepalne , wentylowane i zamykane na klucz kominiarski.
 - 3. Przed zamówieniem drzwiczek punktów gazowych wymiary sprawdzić na budowie

Inwestor	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami		
Temat	Projekt budowlany termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia		
Adres	ul. Leszka 10 w Wodzisławiu Śl.		
Rysunek	Punkt gazowy pomiarowy projektowany - instalacja gazu		data 09.2017
Opracował	mgr inż. Barbara Chowaniec upr bud nr 571/90 w specjalności instalacje sanitarne		skala ./.
Sprawdził			Rys. Nr 5