

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUGOWY



ZAKŁAD KOMINIARSKI

Rafał Badura

44- 321 Markłowice, ul. Goplany 56c

tel. 502 032 838

NIP: 647-219-85-09

dnia: 04.04.2018r

OPINIA

w wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy, urządzeń ogrzewczo - kominowych w
Gólkowice ul. Strażacka 1

Zarządca: **Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl.**
sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego Pana Rafała Badura,
w celu wskazania miejsca podłączenia, w związku z czym stwierdza się co następuje:

**W w/w budynku można zmienić sposób ogrzewania z węglowego na gazowe
i w pomieszczeniu kotłowni na najniższej kondygnacji podłączyć
kondensacyjny kocioł gazowy po wykonaniu zaleceń.**

Zalecenia:

Należy odłączyć od komina zasypowy, węglowy kocioł centralnego ogrzewania (2szt).

Ze względu na ograniczoną liczbę przewodów kominowych w budynku, oraz zaplanowane już ich wykorzystanie dla celów wentylacji w pomieszczeniach znajdujących się bezpośrednio nad kotłownią, jak również planowaną rozbiórkę wolnostojącego komina dymowego, koniecznym jest zaprojektowanie i wykonanie dwóch stalowych systemowych izolowanych przewodów prowadzonych po elewacji ponad dach budynku. Jeden z nich to przewód powietrzno-spalinowy dla odprowadzenia spalin z kotła gdzie czerpnie powietrza można zakończyć bezpośrednio za ścianą kotłowni. Średnicę przewodu należy dobrać zgodnie z wymaganiami producenta kotła. Drugi przewód to wentylacyjny jego wewnętrzna średnica nie może być mniejsza niż 160 mm. Wlot do przewodu należy wykonać od strony kotłowni pod samym stropem. Do nowej kotłowni gazowej w celu zapewnienia właściwej pracy wentylacji należy wykonać doprowadzenie powietrza z zewnątrz kanałem typu "Z" o powierzchni 300 cm², oraz uwzględnić pozostałe wymagania zawarte w normie: PN-B-024311-1 Po zakończeniu inwestycji kotłownię zgłosić do odbioru.

Zaświadczenie to nie dotyczy prawidłowości podłączeń oraz funkcjonowania pozostałych przewodów kominowych, które występują w budynku. Przewody te należy zgłaszać do kontroli osobo.

MISTRZ KOMINIARSKI
Rafał Badura
zam. 44-321 Markłowice, ul. Goplany 56c
tel 502 032 838
(uprawniony mistrz kominarski)

Korporacja

jako stowarzyszenie

ogólnokrajowe

zrzesza poprzez swoje

oddziały terenowe

osoby prawne i fizyczne

świadczące usługi

kominarskie

na obszarze R.P.



Celem korporacji jest:

obrona interesów

swoich członków

oraz reprezentowanie ich

w kraju i zagranicą.



podnoszenie etyki

zawodu i godności

rzemiosła kominarskiego



doskonalenie

kwalifikacji

zawodowych



współdziałanie

w zakresie:

- poprawy stanu

bezp. p-pożarowego

- zapobiegania

zatruciom i wybu-

chom gazu

- racjonalnego gospo-

darowania paliwami

- ochrony środowiska

naturalnego