



Zestawienie pomieszczeń				
Lp.	Nr pom.	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia	Rodzaj posadzki
1	1.1	Gabinet lekarski	17,15m <sup>2</sup>	PCV
2	1.2	Gabinet lekarski	18,43m <sup>2</sup>	PCV
3	1.3	Toaleta	5,99m <sup>2</sup>	plytki ceram.
4	1.3	Przedśionek	3,41m <sup>2</sup>	plytki ceram.
5	1.4	Pom. Gospodarcze	4,03m <sup>2</sup>	lastriko
6	1.6	Pom. Gospodarcze	2,69m <sup>2</sup>	lastriko
7	1.6	Pom. Gospodarcze	1,02m <sup>2</sup>	lastriko
8	1.5	Toaleta	8,61m <sup>2</sup>	plytki ceram.
9	1.8	Gabinet lekarski	7,30m <sup>2</sup>	plytki ceram.
10	1.7	Przedśionek	2,22m <sup>2</sup>	plytki ceram.
11	1.9	Pom. Gospodarcze	9,74m <sup>2</sup>	lastriko
12	1.10	Klatka schodowa	11,84m <sup>2</sup>	lastriko
13	1.11	Gabinet lekarski	11,42m <sup>2</sup>	PCV
14	1.12	Gabinet lekarski	10,56m <sup>2</sup>	PCV
15	1.13	Gabinet lekarski	17,47m <sup>2</sup>	PCV
16	1.14	Magazyn	3,91m <sup>2</sup>	Lastriko
17	1.15	Gabinet lekarski	16,46m <sup>2</sup>	PCV
18	1.31	Korytarz	58,05m <sup>2</sup>	PCV
19	1.16	Gabinet lekarski	22,12m <sup>2</sup>	PCV
20	1.17	Gabinet lekarski	21,66m <sup>2</sup>	PCV
21	1.18	Gabinet lekarski	16,93m <sup>2</sup>	PCV
22	1.19	Apteka	15,37m <sup>2</sup>	PCV
23	1.20f	Pom. Gospodarcze	2,26m <sup>2</sup>	PCV
24	1.20g	WC	1,42m <sup>2</sup>	PCV
25	1.20b	Korytarz	3,29m <sup>2</sup>	PCV
26	1.20a	Pom. Socjalne	3,19m <sup>2</sup>	PCV
27	1.20c	Magazyn	1,53m <sup>2</sup>	PCV
28	1.20e	Magazyn	1,54m <sup>2</sup>	PCV
29	1.20d	Zaplecze	3,89m <sup>2</sup>	PCV/plytki cer.
30	1.21	Wiatrołap	7,86m <sup>2</sup>	Lastriko
31	1.30	Korytarz	27,44m <sup>2</sup>	PCV
32	1.22	Recepcja	12,43m <sup>2</sup>	PCV
33	1.23	Recepcja	19,54m <sup>2</sup>	PCV
34	1.29	Korytarz	4,81m <sup>2</sup>	PCV
35	1.24	Recepcja	14,22m <sup>2</sup>	Lastriko
36	1.25	Gabinet lekarski	8,00m <sup>2</sup>	PCV
37	1.26	Gabinet lekarski	7,10m <sup>2</sup>	PCV
38	1.26a	Przedśionek	2,09m <sup>2</sup>	PCV
39	1.27	Gospodarcze	1,16m <sup>2</sup>	Lastriko
40	1.28	Korytarz	31,77m <sup>2</sup>	PCV

OZNACZENIA:

- C11-600-0,4 - grzejnik stalowy jednopłytkowy, podłączenie boczne
- 10-600-0,4 - grzejnik stalowy jednopłytkowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
- 20-600-0,4 - grzejnik stalowy dwupłytkowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
- 30-600-0,4 - grzejnik stalowy trzy płytkowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
- 10-600-0,4 oc. - grzejnik stalowy jednopłytkowy w wersji higienicznej, ocynkowany, podłączenie boczne

UWAGI:

1. Instalację c.o. należy wykonać z rur systemowych wykonanych ze stali węglowej w wykonaniu cynkowanym galwanicznie łączonych za pomocą złączek zaciskowych.

Temat projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY STRAŻACKIEJ 1 W GOŁKOWICACH			
	INSTALACJE GRZEWcze			PB
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI			
Temat rysunku:	RZUT PARTERU – WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.			
Projektował:	mgr inż. Wojciech Breczynski	nr upr.	1768/94	data: 12/2017
				skala: 1:100
				strona 27
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Bączkiewicz	nr upr.	217/92	nr rysunku: IS/1.3
”PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK UL. RUDZKA 28				