

Zestawienie pomieszczeń				
Lp.	Nr pom.	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia	Rodzaj posadzki
1	0.1	Magazyn	5,40m2	lastryko
2	0.2	Magazyn	5,72m2	lastryko
3	0.3	Magazyn	10,51m2	lastryko
4	0.4	Pom. Gospodarcze	5,28m2	lastryko
5	0.5A	Przedsiomek	12,51m2	lastryko
6	0.5	Kotłownia	15,79m2	plytki GRES
7	0.6	Skład opału	19,09m2	cementowa
8	0.7	Skład opału	30,57m2	cementowa
9	0.8	Pom. Gospodarcze	7,92m2	lastryko
10	0.9	Pom. Gospodarcze	4,89m2	lastryko
11	0.10	Korytarz	13,51m2	lastryko
12	0.11	Magazyn	4,10m2	lastryko
13	0.12	Magazyn	10,36m2	lastryko
14	0.13	Magazyn	11,67m2	lastryko
15	0.14	Magazyn	16,20m2	lastryko
16	0.15	Korytarz	23,61m2	Lastryko
17	0.16	Pom. Gospodarcze	3,21m2	lastryko

C11-600-0,4	- grzejnik stalowy jednopłytowy, podłączenie boczne
10-600-0,4	- grzejnik stalowy jednopłytowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
20-600-0,4	- grzejnik stalowy dwupłytowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
30-600-0,4	- grzejnik stalowy trzyperytowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
10-600-0,4 oc.	- grzejnik stalowy jednopłytowy w wersji higienicznej, ocynkowany, podłączenie boczne

1. Instalację c.o. należy wykonać z rur systemowych wykonanych ze stali węglowej w wykonaniu cynkowanym galwanicznie łączonych za pomocą złączek zaciskowych.

Temat projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY STRAŻACKIEJ 1 W GOŁKOWICACH					
	INSTALACJE GRZEWCZE					PW
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI					
Temat rysunku:	RZUT PIWNIC – WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.					
Projektował:	mgr inż. Wojciech Brewczyński	nr upr.	1768/94		data:	12/2017
					skala:	1:100
					strona	28
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Bączkowiec	nr upr.	217/92		nr rysunku:	IS/1.2