



OZNACZENIA:	
C11-600-0,4	- grzejnik stalowy jednopłytkowy, podłączenie boczne
10-600-0,4	- grzejnik stalowy jednopłytkowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
20-600-0,4	- grzejnik stalowy dwupłytkowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
30-600-0,4	- grzejnik stalowy trzy płytkowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
10-600-0,4 oc.	- grzejnik stalowy jednopłytkowy w wersji higienicznej, ocynkowany, podłączenie boczne
UWAGI:	
1. Instalację c.o. należy wykonać z rur systemowych wykonanych ze stali węglowej w wykonaniu cynkowanym galwanicznie łączonych za pomocą złączek zaciskowych.	

Temat projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY MŁODZIEŻOWEJ 45 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM					
	INSTALACJE GRZEWcze					PB
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI					
Temat rysunku:	RZUT PARTERU – WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.					
Projektował:	mgr inż. Wojciech Brewczyński	nr upr.	1768/94		data:	12/2017
					skala:	1:100
					strona	27
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Bączkiewicz	nr upr.	217/92		nr rysunku:	IS/1.3