STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON DYSTRYBUCJA

Gliwice, dnia 31 lipiec 2017
Numer kancelaryjny :TD/OGL/OMD/2017-07-31/0000011

STUDIO POŁOMSCY
ul. Strzelców Bytomskich 38
44-280 Rydułtowy

1011141837

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - Rozbudowa miejsc postojowych wraz ze zmianą organizacji ruchu wokół budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach.

Odpowiadając na pismo z dnia 24-07-2017 informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych WN relacji Rydułtowy – Bzie, Rydułtowy - Piaskowa oraz kabli SN, nN, oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z przepisami i normami.

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A. oddział Gliwice, wniosek został przekazany do Wydziału Eksploatacji w Jastrzębiu przy ul. Wrocławskiej 16 w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Podane w normach informacje dotyczące odległości od urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do TAURON Dystrybucja S.A. w Jastrzębiu przy ul. Wrocławskiej 16.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w Rybniku przy ul. Sławików 8.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Numer uzgodnienia: 3301
Załączniki: mapa szt. 1
Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik
Wanda Kandefer


STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.
N
LEGENDA:
- nawierzchnia drogi
- nawierzchnia parkingu
- powierzchnia utwardzona - kostka betonowa
- chodnik
- zieleń
D, Kr - studnie i kratki projektowane
D D - proj. kanalizacja deszczowa
STUDIO POŁOMSCY
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38, 44-280 RYDUŁTOWY
Inwestor:
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
44-300 Wodzisław Śląski, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41
Adres inwestycji:
44-280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich
Temat:
ul. Strzelców Bytomskich w Rydułtowach
Projektant:
mgr inż. Grzegorz Połomski nr upr. bud. SLK/5022/POOD/13
Data wykonania:
czerwiec 2017
Nazwa rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala:
1 : 500
Nr rysunku:
01/13
STUDIO POŁOMSCY jako autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.
Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Legenda:
- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne

Minimalne odległości poziome od skrajnego przewodu linii napowietrznej gołej i niepełnoizolowanej do nowo projektowanego obiektu budowlanego powinny być zgodne z obowiązującymi normami.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
linii nN - 1 m,
~~linii SN - 1 m,~~
linii WN - 5 m

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- ~~10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,~~
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.
Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

TD/OGL/OMD/2017-07-31/0000011

31 LIP. 2017

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik
Wanda Kandefer

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kabla.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Departament Eksploatacji
Usługi Sieciowe w Katowicach

2017-62425

3375 - OK-PS-WE.7070.2.2017.332

Katowice, 31 lipca 2017 r.

Studio Połomscy
ul. Strzelców Bytomskich 38
44-280 Rydułtowy

Dotyczy: Uzgodnienia rozbudowy miejsc postojowych w Rydułtowach

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.07.2017 r. dotyczące zadania pn. „Rozbudowa miejsc postojowych wraz ze zmianą organizacji ruchu wokół budynku przy Strzelców Bytomskich w Rydułtowach" informujemy, że na przedmiotowym obszarze nie ma obiektów elektroenergetycznych będących własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

W związku z powyższym nie wnosimy uwag do przedmiotowej inwestycji.

Jednocześnie informujemy, że projekt zagospodarowania terenu należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14 a, 44-102 Gliwice.

Sprawę prowadzi p. Dominika Gepfert tel. 32 257 8412.

PEŁNOMOCNIK PSE S.A.

Dyrektor
ds. Usług Sieciowych
w Katowicach
Marek Krupa

Rozdzielnik:
WEK
Załącznik:
Dokumentacja projektowa – 1 kpl.

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Katowicach,
40-056 Katowice, ul. Jordana 25, Sekretariat: tel. +48 32 257 80 01, fax. +48 32 257 80 17

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, www.pse.pl
Sekretariat: tel. +48 22 242 32 00, fax +48 22 242 22 33, NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Wysokość kapitału zakładowego: 9.605.473.000,00, kapitał zakładowy w całości wpłacony

Numer rachunku bankowego:
56124059181111000049137468

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

LEGENDA:

- nawierzchnia drogi
- nawierzchnia parkingu
- powierzchnia utwardzona - kostka betonowa
- chodnik
- zieleń
- D, Kr - studnie i kratki projektowane
- D — D - proj. kanalizacja deszczowa

Załącznik do pisma

o znakach: 3375-OU-PS-WE.7070.2.2017.332

z dnia: 31.07.2017 r.

Gepkt

Brak urządzeń PSE S.A.

STUDIO POŁOMSCY
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38, 44-280 RYDUŁTOWY

Inwestor:
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
44-300 Wodzisław Śląski, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41

Adres inwestycji:
44-280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich

Temat:
ul. Strzelców Bytomskich w Rydułtowach

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Połomski nr upr. bud. SLK/5022/POÓD/13

Data wykonania:
czerwiec 2017

Nazwa rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala:
1 : 500

Nr rysunku:

STUDIO POŁOMSCY jako autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie.

mgr inż. Grzegorz Połomski
UPRAWNIENIA PROWADZENIA
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w zakresie
nr ewid. SLK/5022/POÓD/13
do projektowania w zakresie
nr ewid. SLK/5022/POÓD/13

93.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Orange Polska
Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Katowice
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel.: 32 607 70 22 fax.: 32 396 64 81

STUDIO POŁOMSCY Edyta Połomska
ul. Strzelców Bytomskich 38
44-280 Rydułtowy

Katowice, 02 sierpień 2017r.

Numer pisma: TTIDKA/AM.211-50112/2017
Temat: uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy miejsc postojowych wraz ze zmianą organizacji ruchu wokół budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach.

Szanowna Pani,

informujemy, że uzgadniamy projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy miejsc postojowych wraz ze zmiana organizacji ruchu wokół budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach z uwagą:

- istniejący kabel teletechniczny doziemny zasilający przedmiotowy budynek należy zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną A100PS typu AROT. Koniec rury ochronnej powinien być wyprowadzony od krawędzi nawierzchni drogi na odległość min.1m i uszczelniony pianką poliuretanową.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres:
   ORANGE POLSKA S.A.
   Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach
   Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 3
   w Bielsku-Białej
   ul. Cieszyńska 79
   e-mail: DISU.RSWUUilBBH@orange.com
   Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Katowicach;

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Rybnicka 2
44-300 Wodzisław Śl.

3. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy zachować normatywne przykrycie teletechnicznego,
4. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Katowicach; oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym;
5. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
6. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
7. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
   Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
8. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Aneta Małkowska

Starszy Specjalista
ds. Zasobów Infrastruktury

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

ZADANIE:	
	PROZBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ ZE ZMIANĄ ORGANIZACJI RUCHU WOKÓŁ BUDYNKU PRZY ULICY STRZELCÓW BYTOMSKICH 11 W RYDUŁTOWACH

LOKALIZACJA:	
	MIASTO RYDUŁTOWY JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 241503_1 RYDUŁTOWY OBRĘB EWIDENCYJNY: 241503_1.0003 RYDUŁTOWY GÓRNE ARKUSZ MAPY 4 UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH: PL-2000 UKŁAD WYSOKOŚCI: KRONSZTAD SEKCJA: 6.125.24.14.2.1: 2

BRANŻA:	
	DROGOWA

INWESTOR:	
	MIASTO RYDUŁTOWY UL. OFIAR TERRORU 36 44-280 RYDUŁTOWY

WYKONAWCA:	
	STUDIO POŁOMSCY **UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38** **44-280 RYDUŁTOWY** **mob. +48 503 758 492** **email: polomski@interia.pl** STUDIO POŁOMSCY 44-280 Rydułtowy ul. Strzelców Bytomskich 38 NIP 647-180-38-94, REGON 240933550 tel. +48 503 758 492

Oświadczam, że dokumentacja została opracowana zgodnie z umową i należytą starannością oraz w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i obowiązującymi Normami Polskimi, jak również zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:	
	mgr inż. Grzegorz Połomski nr upr. bud. SLK/5022/POOD/13

mgr inż. Grzegorz Połomski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid. SLK/5022/OWOD/11
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid. SLK/5022/POOD/13

Rydułtowy, lipiec 2017 r.	

Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze T-Katowice
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

ZM-5012/2017
z dnia 02.08.2017
Aneta Małkowska
Wydział Ewidencji i Zarządzania

95

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podstawę opracowania stanowi Umowa Nr 6/UN/2017 z dnia 4.04.2017 r. zawarta pomiędzy Powiatowy Zakładem Zarządzania Nieruchomościami a STUDIO POŁOMSCY /44-280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich 38/ na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Rozbudowa miejsc postojowych wraz ze zmianą organizacji ruchu wokół budynku przy Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach".

- Szkic orientacyjny w skali 1:5000
- Mapa sytuacyjna w skali 1:500
- Wizja w terenie z udziałem przedstawiciela Inwestora
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych i jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)
- Wytyczne projektowania dróg
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
- Katalog powtarzalnych elementów drogowych
- Pomiary uzupełniające w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. po. 1409 z późn. zm.)

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

dla realizacji zadania projektowego pn.: „Rozbudowa miejsc postojowych wraz ze zmianą organizacji ruchu wokół budynku przy Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach".

d) Rozbudowa miejsc postojowych wraz ze zmianą organizacji ruchu wokół budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach".

-Warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji deszczowej wydane przez Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 2.06.2017 r.

- Podkłady mapowe uzyskane z biura geodezyjnego,
- Pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne.

3. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonie dokumentacji przebudowy dla zadania pn.: „Rozbudowa miejsc postojowych wraz ze zmianą organizacji ruchu wokół budynku przy Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach" oraz wykonanie kanalizacji deszczowej służącej odprowadzeniu wód deszczowych z nawierzchni miejsc postojowych i dróg manewrowych.

4. STAN ISTNIEJĄCY

Na terenie będącym przedmiotem opracowania znajdują się drogi manewrowe o nawierzchni z trylinki i bloczków betonowych oraz miejsca postojowe o nawierzchni z bloczków betonowych oraz nawierzchni gruntowej. Wzdłuż ścian budynku usytuowane są chodniki o nawierzchni z płyt betonowych. Stan techniczny chodników dróg i stanowisk postojowych oraz ich ilość nie zapewnia należytej obsługi i bezpieczeństwa dla użytkowników i personelu budynku użyteczności publicznej jakim jest ośrodek zdrowia przy ul. Strzelców Bytomskich nr 11. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są grawitacyjnie, powierzchniowo na tereny przyległe i ul. Strzelców Bytomskich.

5. STAN PROJEKTOWY

Celem opracowania jest rozbudowa i przebudowa istniejących miejsc postojowych i dróg manewrowych wraz ze zmianą organizacji ruchu i wykonaniem odwodnienia z projektowanych miejsc parkingowych i dróg manewrowych wokół budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach.

Ze względu na stan techniczny przyjęto rozebranie istniejących konstrukcji dróg manewrowych, stanowisk postojowych i chodników. Na odcinku B-E istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej brukowej, ze względu na projektowaną kanalizację deszczową i widoczne odkształcenia nawierzchni, sugerujące zbyt małą nośność podbudowy, rozebrać i wykonać warstwy konstrukcyjne zgodnie z założeniami projektowymi.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

Wykonane odwierty i opinia geotechniczna wykazały, że do głębokości 1 m nie występuje zwierciadło wód gruntowych a na głębokości od 20 do 50 cm zalegają grunty słabonośne i wysadzinowe. Mając to na uwadze zdecydowano o konieczności doprowadzenia podłoża do wymaganej nośności poprzez wymianę gruntu rodzimego na warstwę pospółki o gr. 25 cm która pełnić będzie jednocześnie rolę warstwy mrozoodpornej i odsączającej.
Po uwzględnieniu powyższego przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

a) drogi manewrowe i stanowiska postojowe;
- kostka betonowa brukowa gr 8 cm (szara dla dróg manewrowych i grafitowa dla stanowisk postojowych)
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 23 cm
- w-wa odsączająca z pospółki gr. 25 cm

b) powierzchnie „wyłączone" łączące stanowiska postojowe z drogą i terenami zielonymi:
- kostka granitowa 12-16 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm

c) chodniki:
- kostka betonowa brukowa gr 8 cm szara
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm

Drogi manewrowe obramowane:

a) krawężnikiem betonowym 30x15 cm układanym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionym na wysokość:
- 15 cm od powierzchni terenów zielonych, obramowania zewnętrznego stanowisk postojowych i połączeniu z chodnikiem
- 6 cm na połączeniu z powierzchniami „wyłączonymi" z kostki granitowej

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

b) krawężnikiem betonowym najazdowym 22x15 cm układanym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na połączeniu ze stanowiskami postojowymi wyniesionym na wysokość 2 cm od poziomu nawierzchni.

Zewnętrzna krawędź chodnika obramowana obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8 cm układanym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Szerokość dróg manewrowych oraz stanowisk postojowych odpowiednio dla kąta wzajemnego usytuowania :

- 0^0 - stanowiska postojowe; szer. 2,50 m dł. 6,00 m droga manewrowa szer. 3,50 m
- 90^0- stanowiska postojowe; szer. 2,30 m dł. 4,50 m droga manewrowa szer. 5,00 m

Nawierzchnia stanowisk z kostki koloru grafitowego oddzielona pasami z kostki koloru szarego szer. 20 cm.

Na odcinku E-B (przekrój C-C) wykonać skarpę o nachyleniu 1:1,5 obsadzoną irgą i tują płożąca na geowłókninie.

2.7 Odwodnienie

Odwodnienie wód z powierzchni jezdni odbywać się będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do projektowanych wpustów deszczowych o śr. 500 mm z osadnikiem min. 800 mm skąd przykanalikiem z rur PCV-U SN-8 o śr. 160 mm do studni rewizyjnych z PE o śr. 1000 mm i kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN-8 o ściance jednolitej i śr. 250 mm z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, do studni D4-ist. i D5-ist. Włączenie projektowanej kanalizacji do studni oraz wpustów do przykanalików i przykanalików do studni rewizyjnych za pomocą przejścia szczelnego.

Rury układane na podsypce z piasku gr. 10 cm i obsypane piaskiem 20 cm nad poziom rury. Na odcinkach drogowych wykop uzupełnić piaskiem na wysokość warstw konstrukcyjnych jezdni i zagęścić do osiągnięcia stopnia zagęszczenia 1,00 m na terenach zielonych zasypać gruntem rodzimym. Ze względu na posadowienie istniejącej kanalizacji i minimalizacje robót ziemnych na włączeniu do studni zaprojektowano kaskady zewnętrzne. Na projektowanym ciągu kanalizacji deszczowej przed włączeniem do istniejącej studni zabudować klapę zwrotna o śr. 250 mm. Na istniejących studniach kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z powierzchni dachów zamontować pierścienie odciążające.

97.

6. ZAGADNIENIA BHP

Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, ustaleniami branżowymi, obowiązującymi przepisami, wytycznymi oraz normami z zachowaniem przepisów BHP.

7. INFORMACJE OGÓLNE

Nie wyklucza się istnienia w rejonie projektowanych do wykonania robót innych, niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wszelkiego rodzaju kolizje z istniejącym uzbrojeniem należy dokładnie zlokalizować wykopami kontrolnymi ręcznymi. Prace należy wykonywać pod nadzorem inwestora i właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu, przestrzegając ściśle warunków wykonania robót podanych przez właścicieli urządzeń obcych zlokalizowanych w wyżej wymienionym obszarze.
Projektowane roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami, wytycznymi i sztuką budowlaną.

mgr inż. Grzegorz Polomski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid. SLK/5022/POOD/13
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid. SLK/5022/POOD/13

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

LEGENDA:

- nawierzchnia drogi
- nawierzchnia parkingu
- powierzchnia utwardzona - kostka betonowa
- chodnik
- zieleń
- D, Kr - studnie i kratki projektowane
- D — D - proj. kanalizacja deszczowa

Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 1-Katowice
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

kabel teletechniczny doziemny
zgodnie z pismem nr
TTIDKA AM. 212-50112/2017
z dnia 02. 08. 2017

Aneta Małkowska
Wydział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice

STUDIO POŁOMSCY
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38, 44-280 RYDUŁTOWY

Inwestor:
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
44-300 Wodzisław Śląski, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41

Adres inwestycji:
44-280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich

Temat:
ul. Strzelców Bytomskich w Rydułtowach

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Połomski nr upr. bud. SLK/5022/POOD/13

Data wykonania:
czerwiec 2017

Nazwa rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala:
1 : 500

Nr rysunku:
STUDIO POŁOMSCY jako autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie.

98.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.

STUDIO POŁOMSCY
ul. Strzelców Bytomskich 38
44-280 Rydułtowy

DE/ŁW/PW17/00321 Rydułtowy, 2 sierpnia 2017 r.

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 lipca 2017 roku z prośbą dot. *uzgodnienia dokumentacji projektowej „Rozbudowa miejsc postojowych wraz ze zmianą organizacji ruchu wokół budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach"* na przesłanych załącznikach mapowych nanieśliśmy przebieg naszej sieci ciepłowniczej (kolor czerwony).

Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę następujące wytyczne:

1. W trakcie prowadzenia prac:
   a. ustala się 2 metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. Szczegółowy przebieg i usytuowanie armatury w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych;
   b. przed rozpoczęciem prac ziemnych ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury wykonując przekop kontrolny;
   c. prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. (tel. 32 44 50 134);
   d. W razie odkrycia naszych urządzeń należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Skrzyżowania i zbliżenia należy rozwiązać z zachowaniem następujących minimalnych odległości:
      - od sieci preizolowanej i wodociągowej – min 0,3 m od obrysu płaszcza (poniżej lub powyżej sieci), roboty wykonywać ręcznie;
      - od sieci kanałowej (pod kanałem):
        - min. 0,3 m od dolnego obrysu kanału (bez naruszania zagęszczonego podłoża – po 1,0 m poza obrys kanału).
        - Dopuszcza się wykonanie przekopu pod kanałem na następujących warunkach:
          - rozbiórka kanału,
          - montaż kolidującego uzbrojenia
          - zasypanie kolidującego uzbrojenia z zagęszczeniem gruntu
          - odtworzenie płyty dennej kanału
          - szczelne odtworzenie obudowy kanału (z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym)

-verte-

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

e. w miejscu skrzyżowań z naszymi sieciami zastosować osłonowe, dwudzielne rury lub inne trwałe zabezpieczenie;
f. przed zasypaniem należy skontaktować się z osobą sprawującą nadzór w celu dokonania odbioru poprawności wykonania robót zanikowych;

2. Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy, wykonania odwodnień lub/i odpowietrzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
3. Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. zobowiązuje Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych sieci i pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci na skutek prowadzenia tych prac;
4. Zakończenie prac wymaga zgłoszenia do Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania tych prac oraz spisania protokołu odbioru robót.
5. Po zakończeniu robót dostarczyć powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Z poważaniem

Dyrektor
mgr inż. Sławomir Kwiatoń

Kopie:
1 x adresat
1 x DE
1 x a/a

inż. Marek Wanglorz

mgr inż. Marek Wanglorz

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

LEGENDA:

- nawierzchnia drogi
- nawierzchnia parkingu
- powierzchnia utwardzona - kostka betonowa
- chodnik
- zieleń
- D, Kr - studnie i kratki projektowane
- D—D - proj. kanalizacja deszczowa

STUDIO POŁOMSCY
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38, 44-280 RYDUŁTOWY

Inwestor:
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
44-300 Wodzisław Śląski, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41

Adres inwestycji:
44-280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich

Temat:
ul. Strzelców Bytomskich w Rydułtowach

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Połomski nr upr. bud. SLK/5022/POOD/13

Data wykonania:
czerwiec 2017

Nazwa rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala:
1 : 500

Nr rysunku:
1

STUDIO POŁOMSCY jako autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian poza wymienione w projekcie.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Sieć ciepłownicza Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o.

Role prowadzone w sprawie naszych
sieci prowadzić zgodnie z pismem nr DE/kW/PW17/

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
44-280 Rydułtowy, ul. Adama Mickiewicza 1
Zespół Energetyczny

mgr inż. Łukasz Węgierski

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim

Wodzisław Śl. 04.08.2017 r.

STUDIO POŁOMSCY
ul. Strzelców Bytomskich 38
44 – 280 RYDUŁTOWY

TT/4466/ 4682 /2017

Dotyczy: **Uzgodnienia dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa miejsc postojowych wraz ze zmianą organizacji ruchu wokół budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.07.2017 r. informujemy, że na projekt zagospodarowania terenu wniesiono przebieg sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

Projektowaną przebudowę miejsc postojowych uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. Istniejące włazy studni należy dostosować do projektowanej niwelety miejsc postojowych.
2. Przed rozpoczęciem robót należy zlecić w tut. Przedsiębiorstwie nadzór branżowy powołując się na datę i numer niniejszego pisma.
3. Pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego.
4. Ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

Załącznik:

1 x projekt

Kopia:

1 x DF
1 x TT

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Katarzyna Machowska-Bujak

Sprawę prowadzi:
Dział TT – Zbigniew Orawski
tel. 32 455 26 34 wew.345



STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

LEGENDA:

- nawierzchnia drogi
- nawierzchnia parkingu
- powierzchnia utwardzona - kostka betonowa
- chodnik
- zieleń
- D, Kr - studnie i kratki projektowane
- D — D - proj. kanalizacja deszczowa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
44-300 Wodzisław Śl., ul. Marklowicka 15
NIP 647 - 20 - 74 - 552
Dział Przygotowania Inwestycji
i Nadzoru Budowlanego

ZAŁĄCZNIK DO PISMA
nr TP/4466/9682/2017.
z dnia 4. 08. 1774.
Podpis

wodociąg.
kanalizacja sanit.

STUDIO POŁOMSCY
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38, 44-280 RYDUŁTOWY

Inwestor:
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
44-300 Wodzisław Śląski, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41

Adres inwestycji:
44-280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich

Temat:
ul. Strzelców Bytomskich w Rydułtowach

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Połomski nr upr. bud. SLK/5022/POOD/13

Data wykonania:
czerwiec 2017

Nazwa rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala:
1:500

Nr rysunku:

STUDIO POŁOMSCY jako autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie.

102

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU – CZASOWA ORGANIZACJA

ZADANIE:	
	ROZBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ ZE ZMIANĄ ORGANIZACJI RUCHU WOKÓŁ BUDYNKU PRZY ULICY STRZELCÓW BYTOMSKICH 11 W RYDUŁTOWACH

LOKALIZACJA:	
	MIASTO RYDUŁTOWY JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 241503_1 RYDUŁTOWY OBRĘB EWIDENCYJNY: 241503_1.0003 RYDUŁTOWY GÓRNE ARKUSZ MAPY 4

BRANŻA:	
	DROGOWA

INWESTOR:	
	POWIAT WODZISŁAWSKI **UL. BOGUMIŃSKA 2** **44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI** **POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHMOŚCIAMI** **UL. KS. KARD. S. WYSZYŃEKIEGO 41** **44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI**

WYKONAWCA:	
	STUDIO POŁOMSCY **UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38** **44-280 RYDUŁTOWY** **mob. +48 503 758 492** **email: polomski@interia.pl**

STUDIO POŁOMSCY
44-280 Rydułtowy
ul. Strzelców Bytomskich 38
NIP 647-180-38-94, REGON 240933556
tel. +48 503 758 492

Oświadczam, że dokumentacja została opracowana zgodnie z umową i należytą starannością oraz w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i obowiązującymi Normami Polskimi, jak również zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:	
	mgr inż. Grzegorz Połomski nr upr. bud. SLK/5022/POOD/13

mgr inż. Grzegorz Połomski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid. SLK/5022/OWOD/11
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid. SLK/5022/POOD/13

Rydułtowy, lipiec 2017 r.	

STUDIO POŁOMSCY jako autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzenia w nim zmian ponad wymienione w projekcie.

105.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

SPIS ZAWARTOŚCI

I CZĘŚĆ OPISOWA

1.1.	Przedmiot opracowania
1.2.	Podstawa opracowania
1.3.	Charakterystyka drogi
1.4.	Projektowana czasowa organizacja ruchu
1.5.	Opis zagrożeń
1.6.	Uwagi
1.7.	Termin realizacji

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys.1	Szkic orientacyjny
Rys.2	Plan sytuacyjny – Etap I
Rys.3	Plan sytuacyjny – Etap II

STUDIO POŁOMSCY jako autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzenia w nim zmian ponad wymienione w projekcie.

103.A.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest czasowa organizacja ruchu dla zadania pn.: „Rozbudowa miejsc postojowych wraz ze zmianą organizacji ruchu wokół budynku przy Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach" oraz wykonanie kanalizacji deszczowej służącej odprowadzeniu wód deszczowych z nawierzchni miejsc postojowych i dróg manewrowych. Inwestor – zamawiający przewiduje realizację zadania w 2 etapach zgodnie z załączonym planem zagospodarowania.

1.2. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 ze zmianami);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zmianami);
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393 ze zmianami);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 ze zmianami);
Inwentaryzacja w terenie.

1.3. Charakterystyka dróg

Nazwa drogi:	boczna - ul. Strzelców Bytomskich
Kategoria drogi:	wewnętrzna pod zarządem – Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami
Szerokość jezdni:	3,50 m – 5,0 m
Ilość pasów ruchu	2
Klasa techniczna drogi:	inna
Nawierzchnia:	betonowa
Oznakowanie istniejące:	pionowe
Dopuszczalna prędkość:	30 km/h

1.4. Projektowana czasowa organizacja ruchu

W ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego wykonane zostaną:
Rozbudowa istniejących miejsc postojowych i dróg manewrowych wraz ze zmianą organizacji ruchu i wykonaniem odwodnienia z projektowanych miejsc parkingowych i dróg manewrowych wokół budynku przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Rydułtowach.

STUDIO POŁOMSCY jako autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzenia w nim zmian ponad wymienione w projekcie.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław.Śl.

Po zrealizowaniu ww. zadania należy zastosować następujące oznakowanie pionowe zgodnie z planem zagospodarowania:
- B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach
- B-41 – zakaz ruchu pieszych
- A-14 – roboty na drodze
-U-20 – zapora drogowa

1.5.Uwagi

- Wszystkie znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do oznakowania muszą być atestowane oraz wykonane z materiałów odblaskowych.
- Zastosować znaki pionowe pokryte folią odblaskową 2-typu.
- Konstrukcja znaków musi zapewni ich stabilność.
- Zastosować wielkość znaków S – średnie oraz M – małe zgodnie z Dz. U. Nr 220, poz. 2181 i załącznikami nr 1- 4.
- Wymagania odnośnie ustawienia oznakowania zgodnie z Dz. U. Nr 220, poz. 2181 i załącznikami nr 1- 4.
- Skrajnia pozioma ustawienia znaków pionowych - 0,5 m od krawędzi drogi.
- Skrajnia pionowa - minimum 2,20 w chodniku.

1.6. Termin realizacji

Termin wdrożenia stałej organizacji ruchu nie później niż do 30 października 2018 r.

mgr inż. Grzegorz Połomski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid. SLK/3[illegible]/OWOD/11
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr ewid. SLK/5022/POOD/13

STUDIO POŁOMSCY jako autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzenia w nim zmian ponad wymienione w projekcie.

104.A.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Skala:	**1: 10 000**
Działka:	**383/18, 499/18**
Zlec.:	**235/16**

SZKIC ORIENTACYJNY

Granice wniesiono orientacyjnie na podstawie mapy ewidencji gruntów

Woj.:	**śląskie**
Powiat:	**wodzisławski**
Gmina:	**Rydułtowy**
Obręb:	**Rydułtowy Górne k.m. 1**



105,

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

LEGENDA:

- nawierzchnia drogi
- nawierzchnia parkingu
- powierzchnia utwardzona - kostka betonowa
- chodnik
- zieleń
- D, Kr - studnie i kratki projektowane
- D—D - proj. kanalizacja deszczowa

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW

LP	X	Y
D-4istn,	5547835.9104 ,	6530004.3137
D-6istn,	5547832.6774,	6529970.7793
D-1p,	5547875.6623,	6529943.4996
D-2p,	5547837.5764,	6529955.6357
D-3p,	5547847.2897 ,	6529995.2822
Kr-1,	5547878.0825,	6529941.1782
Kr-2,	5547839.2195,	6529952.1425
Kr-3,	5547841.4046,	6529963.0411
Kr-4,	5547849.5899,	6529992.0538

STUDIO POŁOMSCY
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38, 44-280 RYDUŁTOWY

Inwestor:
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
44-300 Wodzisław Śląski, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41

Adres Inwestycji:
44-280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich

Temat:
ul. Strzelców Bytomskich w Rydułtowach

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Połomski nr upr. bud. SLK/5022/POOD/13

Data wykonania:
czerwiec 2017

Nazwa rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala:
1:500

Nr rysunku:

STUDIO POŁOMSCY jako autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie.

mgr inż. Grzegorz Połomski
UPRAWNIENIA PODOWLANE
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid. SLK/3031/WOD/13
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr upr. bud. SLK/5022/POOD/13

106

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

LEGENDA:

- - nawierzchnia drogi
- - nawierzchnia parkingu
- - powierzchnia utwardzona - kostka betonowa
- - chodnik
- - zieleń
- D, Kr - studnie i kratki projektowane
- D——D - proj. kanalizacja deszczowa

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW

LP	X	Y
D-4istn,	5547835.9104 ,	6530004.3137
D-6istn,	5547832.6774,	6529970.7793
D-1p,	5547875.6623,	6529943.4996
D-2p,	5547837.5764,	6529955.6357
D-3p,	5547847.2897 ,	6529995.2822
Kr-1,	5547878.0825,	6529941.1782
Kr-2,	5547839.2195,	6529952.1425
Kr-3,	5547841.4046,	6529963.0411
Kr-4,	5547849.5899,	6529992.0538

STUDIO POŁOMSCY
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38, 44-280 RYDUŁTOWY

Inwestor:
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
44-300 Wodzisław Śląski, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41

Adres inwestycji:
44-280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich

Temat:
ul. Strzelców Bytomskich w Rydułtowach

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Połomski nr upr. bud. SLK/5022/POOD/13

Data wykonania:
Czerwiec 2017

Nazwa rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala:
1 : 500

Nr rysunku:

mgr inż. Grzegorz Połomski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
nr ewid. SLK/5022/POOD/13

STUDIO POŁOMSCY jako autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23. 02. 1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie.

107