

# KORPORACJA KOMINIARZY POLSKICH

CZŁONEK EUROPEJSKIEJ FEDERACJI MISTRZÓW KOMINIARSKICH

Oddział Wojewódzki Katowice

RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUGOWY

Korporacja jako stowarzyszenie ogólnokrajowe zrzesza poprzez swoje oddziały terenowe osoby prawne i fizyczne świadczące usługi kominiarskie na obszarze R. P.

Celem korporacji jest:

Obrona interesów swoich członków oraz reprezentowania ich w kraju i zagranicą

Podnoszenie etyki zawodu i godności rzemiosła kominiarskiego

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych

Współdziałanie w zakresie:

- poprawy stanu bezp. p-pożarowego,
- zapobiegania zatruciom i wybuchom gazów,
- racjonalnego gospodarowania paliwami,
- ochrony środowiska naturalnego

## ZAKŁAD KOMINIARSKI

ANDRZEJ IRZYK  
ul. Wąska 7 tel. 506 345 161  
44-361 SYRYNIA  
NIP 639-141-42-82  
(pieczęć zakładu usługowego)

Rogów dnia 10.08.2020

## Opinia Nr 134/2020

z wyników przeprowadzonych oględzin—ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych

w Rogów ul. Parkowa Nr 10

dotycząca mieszkania Nr Ob. P.Z.Z.N w Wodzisławiu Śląskim

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego Ob. Irzyk Andrzej w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>

W związku z czym stwierdza się co następuje:

N/pomieszczeniu kotłowni w piwnicy można zainstalować kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z kocioł podłączony do wskazanego przewodu. W kotłowni wentylacja nie ciągnie brak ciągu w kotle wentylacyjnej. Przewód wentylacyjny jest zagnięty

(wymienić sposoby usunięcia wadliwego działania)

W oparciu o n/wym. przepisy przewody spalinowe (od urządzeń gazowych) podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 38, poz. 229 z dnia 30.VI.1974 r.)

Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z dnia 11.IX.1991 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy. Opinię sporządzono w ..... egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: .....

Potwierdzenie odbioru opinii:

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

dnia 10.08.2020 podpis mgr inż. Barbara Chowaniec


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawozdania prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń ogrzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

Opiniodawca  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Andrzej Irzyk  
(uprawniony do nadzoru eksploatacji i kontroli urządzeń wentylacji mechanicznej)  
Nr uprawnień 058/52/39/2010  
058 D-2/36/2010

I dewil

palenisko  
kotła C.O.  
gazowy  
kondensacyjny



wentylacja  
kotłowni  
przewód  
zagrzewający

wentylacja  
gabinek  
stomatologicznych




Kotłownia

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Barbara Chowaniec


I dewil

ul. Parkowa




Dach

przewód dymowy



przewód wentylacyjny od kotłowni



ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Barbara Chowaniec