


<div>100</div>	Poradnia dzieleńca h=2,80m	<div>106</div>	wc
18,88	Parquet	7,49	plytki
<div>101</div>	Poczekalnia h=2,79m	<div>107</div>	pom. gosp.
15,96	Parquet	1,51	plytki
<div>102</div>	Gabinet h=2,79m	<div>108</div>	Schowek h=2,79m
19,89	Parquet	0,45	Plytki cer.
<div>103</div>	archiwum h=2,80m	<div>109</div>	Klatka schodowa
16,73	Parquet	9,11	Parquet
<div>104</div>	Komunikacja h=2,83m	<div>110</div>	Izolalka h=2,81m
13,91	Parquet	13,17	Plytki cer.
<div>105</div>	Przedsiomek h=2,83m	<div>111</div>	Gabient zabiegowy h=2,79m
3,80	Lastryko	19,49	Parquet



UWAGI !

- 1. Instalację c.o. należy wykonać z rur systemowych wykonanych ze stali węglowej w wykonaniu cynkowanym galwanicznie łączonych za pomocą złączek zaciskowych
- 2. Izolację przewodów wykonać jako nierozprężniająca ognia oraz zgodnie z WT
- 3. Grzejniki w pomieszczeniach wykonać w wersji z izolacją antykorozyjną fabryczną od wewnątrz i od zewnątrz

LEGENDA

- zasilanie i powrót c.o.
- GA-13-500
- grzejnik c.o. aluminiowy członowy
- zasilany boczne o wys. 58 cm ilość członów 13

CHOWANIEC BARBARA BIURO PROJEKTOWE " SANWEXO "			
UL. SZCZERBICKA 24A, 44-280 RYDUŁTOWY			
INWESTOR	Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl. Zakład Zarządzania Nieruchomościami w wodzisławiu Śląskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śl.		
FAZA	Projekt budowlano-wykonawczy		
TEMAT	WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ WOD-KAN W BUDYNKU PRZY UL. PARKOWEJ 10 W ROGOWIE		
ADRES	Rogów, ul. Parkowa 10 - działka nr 204/30 jedn. ew.:Gorzyce , obręb ew: Rogów		
RYSUNEK	RZUT PIĘTRA - WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.		
SPRAWDZIŁ :		PROJEKTOWAŁ :	
nie wymaga sprawdzenia		mgr. inż. BARBARA CHOWANIEC upr. bud. 571/90	
PODPIS		PODPIS	
BRANŻA: SANITARNA	SKALA : 1:100	DATA: 09.2020r.	NR RYS. 3