



- ISTN. SZAFKA GAZOWA
- Szafkę wyposażać w:
- zawór odcinający dn20
 - reduktor ciśnienia, przepustowość nominalna 10m3/h
 - gazomierz miechowy G4

Temat projektu:	BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ ORAZ WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. WYZWOLENIA 10 W SKRZYSZOWIE				
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI				
Temat rysunku:	RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU				
Branża:	IS - INSTALACJE SANITARNE			Faza:	PB
Zespół projektowy:	mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI	Nr upr.	1768/08		Data: 04/20/19r.
	mgr inż. Andrzej BĄCZKOWICZ	Nr upr.	217/92		Skala: 1:50
				Nr rysunku:	IS-2.2

„PROEKO”
Wojciech BREWCZYŃSKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214