


RZUT PIWNIC



OZNACZENIA:	
11-600-0,4	- grzejnik stalowy jednopłytkowy, podłączenie boczne
10-600-0,4	- grzejnik stalowy jednopłytkowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
20-600-0,4	- grzejnik stalowy dwupłytkowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
30-600-0,4	- grzejnik stalowy trzy płytkowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
10-600-0,4 oc.	- grzejnik stalowy jednopłytkowy w wersji higienicznej, ocynkowany, podłączenie boczne
V10-600-0,4	- grzejnik stalowy jednopłytkowy w wersji higienicznej, podłączenie dolne
UWAGI:	
1. Instalację c.o. należy wykonać z rur systemowych wykonanych ze stali węglowej w wykonaniu cynkowanym galwanicznie łączonych za pomocą złączek zaciskowych.	

Temat projektu:	BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ ORAZ WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. WYZWOLENIA 10 W SKRZYSZOWIE					
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI					
Temat rysunku:	RZUT PIWNICY - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA					
Branża:	IS - INSTALACJE SANITARNE				Faza:	PW
Zespół projektowy:	mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI	Nr upr.	1768/98		Data:	04/2019r.
					Skala:	1:100
		mgr inż. Andrzej BĄCZKOWICZ	Nr upr.	217/92		Nr rysunku:
„PROEKO” Wojciech BREWCZYŃSKI				PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214		